DIELEKTRICKÉ GALOŠE HV3



UŽIVATELSKÉ INFORMACE

workMaster™
by RESPIREX

TN/B01736/G/25

CZ

DIELEKTRICKÉ GALOŠE WORKMASTER™ HV3 - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bezpečnostní obuv dodávaná společností Respirex International Ltd splňuje požadavky nařízení o OOP (EU) 2016/425 podle evropské harmonizované normy EN ISO 20347:2022+A1:2024. Elektrické vlastnosti obuvi odpovídají normě EN 50321-1:2018.

Certifikát přezkoušení typu (modul B) vydal SGS FIMKO OY, Takomotie 8, 00380 Helsinky, Finsko. Přezkoušení typu UKCA pro nařízení 2016/425 provedl: Schválený orgán č. 0120, SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN.

Dielektrické galoše Dielectric HV3 Maxi odolají napětí 40 000 V na celé botě a vykazují svodový proud maximálně 18 mA při 30 kV podle normy EN 50321-1:2018 Třída 3. Specifikace je navržena tak, aby snižovala riziko narušení srdečního rytmu elektrickým proudem procházejícím tělem uživatele. Dielektrické galoše Dielectric HV3 Maxi navíc splňují požadavky normy ASTM F1117 a odolají napětí 20 kV po dobu delší než 3 minuty.

Obuv je vyrobena z materiálů, které z hlediska kvality a výkonu odpovídají příslušným částem normy EN ISO 20347:2022+A1:2024.

Označení udává, že obuv je certifikována podle nařízení o OOP (viz níže):

- **Výrobce:** Viz podešev
- **CE 2797:** Viz svršek; oznámený subjekt odpovědný za modul D: BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterodam, Nizozemsko
- **UKCA 0086:** Viz svršek; britský schválený orgán pro modul D: BSI (0086), Davey Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Spojené království
- **England RH1 4DP:** Viz svršek; adresa kanceláře ve Spojeném království
- **D-02625 Bautzen:** Viz svršek; adresa kanceláře v EU
- **EN ISO 20347:2022+A1:2024:** Viz svršek; číslo evropské normy
- **OB:** Viz svršek; značí, že bota splňuje základní požadavky normy EN ISO 20347:2022+A1:2024 pro celopolymerovou (tj. celovstřikovanou) obuv
- **Dvojitý trojúhelník:** Viz svršek; označuje vhodnost pro práce pod napětím třídy 3 podle EN 50321-1:2018
- **EN 50321-1:2018 Class 3 AC:** Viz svršek; označuje vhodnost pro práce pod napětím do 26,5 kV a testování po dobu 3 minut při 30 kV
- **Obdélníkový rámeček s označením Inspection data (Údaje o kontrole):** Viz svršek; slouží k vyznačení data prvního použití
- **SR:** Viz svršek; označuje odolnost proti uklouznutí na keramické dlažbě s mýdlovým roztokem i na keramické dlažbě s glycerolem
- **Velikost:** Viz podešev; M / L / XL
- **Datum výroby:** Viz svršek; číslo týdne a rok

Je důležité, aby zvolená obuv byla vhodná pro požadovanou ochranu a pracovní prostředí. Vhodnost bot pro konkrétní úkol lze stanovit pouze na základě úplného posouzení rizik.

PÉČE O PRODUKT

Zajistěte, aby byly všechny silné chemikálie nebo jiné druhy znečištění co nejdříve smyty. Pokud nejsou určité chemikálie, tuky a oleje odstraněny nebo pokud není obuv po použití pravidelně čistěna, může dojít k jejímu vážnému poškození. Pokud dojde k prořiznutí nebo poškození obuvi, nebude již poskytovat stanovenou úroveň ochrany. Aby byla uživateli nadále zajištěna maximální ochrana, je třeba jakoukoli poškozenou obuv okamžitě vyměnit. Při sušení nevystavujte boty teplotám přesahujícím 50 °C. Obal obuvi použitý při přepravě k zákazníkům je navržen tak, aby boty chránil až do jejich použití. Skladování při extrémních teplotách může ovlivnit jejich životnost a je třeba se mu vyvarovat.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Dielektrické galoše Workmaster™ Dielectric HV3 Maxi jsou vhodné pouze pro použití v teplotním rozsahu od -40 °C do +70 °C. Pro použití mimo tento rozsah by měla být použita jiná obuv. Dielektrické galoše Workmaster™ Dielectric HV3 Maxi mají životnost při skladování 5 let. Všechny boty, které nebyly používány po dobu 5 let, by měly být vyměněny. Datum výroby je jasně vyznačeno na svršku boty.

ÚDRŽBA

Datum prvního použití by mělo být zapsáno do rámečku označeného **Inspection data**. Boty by měly být před nošením vizuálně zkontrolovány, zda nejsou prořiznuté nebo odřené. Pokud došlo k poškození, musí být boty okamžitě nahrazeny novými, otestovanými a certifikovanými galošemi Dielectric HV3. Po jednom roce od prvního použití by měly být boty znovu elektricky přetestovány podle normy EN 50321-1:2018 po dobu jedné minuty. Společnost Respirex International Ltd je registrovanou společností podle ISO 9001/2000 a disponuje laboratoří s akreditací UKAS. Podrobnosti o opětovném testování získáte u svého místního distributora. Dielektrické boty by měly být nahrazeny otestovanou a certifikovanou elektroizolační obuví. Směsi a postupy použité při výrobě bot jsou specializované. Za žádných okolností by se necertifikovaná obuv neměla používat pro práce pod napětím nebo v situacích, kdy hrozí vystavení živému elektrickému proudu nebo elektrickému poli.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě EU a UKCA pro dielektrické galoše Workmaster™ Dielectric HV3 Maxi lze stáhnout na adrese: www.workmasterboots.com/DOC

Výrobce:

RESPIREX™

Respirex International Limited
Unit F, Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road, Redhill, Surrey,
RH1 4DP, United Kingdom

Dovozce:

ELPOM

ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
tel: +420 466 330 782
www.elpom.cz

workMaster™
by RESPIREX

Specialist Protective Footwear

www.workmasterboots.com

RESPIREX™

Respirex International Limited
Unit F, Kingsfield Business Centre
Philanthropic Road
Redhill
RH1 4DP
UK

+44 (0)1737 778600
info@respirex.co.uk
www.respirex.com

Respirex GmbH
Wilthener Straße32
Gebäude 4a
D-02625
Bautzen
Deutschland

+49 (0)3591 5311290
info@respirex.co.uk
www.respirex.com