

DIELECTRIC MAXI OVERBOOT



UŽIVATELSKÉ
INFORMACE



workMaster™
by RESPIREX



WORKMASTER™ DIELECTRIC MAXI-OVERBOOT

– INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bezpečnostní obuv dodávaná společností Respirex International Ltd splňuje požadavky nařízení o OOP (EU) 2016/425 podle evropské harmonizované normy EN ISO 20347:2012. Elektrické vlastnosti obuvi odpovídají normě EN 50321-1:2018.

Certifikát přezkoušení typu (Modul B) vydal: SGS FIMKO OY, Takomatie 8, 00380 Helsinky, Finsko.

Přezkoušení typu UKCA pro nařízení 2016/425 provedl: Schválený orgán č. 0120, SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN.

Dielektrická převlekací obuv Dielectric Maxi odolá napětí 20 000 V na celé botě a nevykazuje svodový proud vyšší než 18 mA při 10 kV podle normy EN 50321-1:2018 Třída 1 AC. Specifikace je navržena tak, aby snižovala riziko ovlivnění srdečního rytmu elektrickým proudem procházejícím tělem uživatele. Dielektrická obuv Dielectric Maxi navíc splňuje požadavky normy ASTM F1117 s odolností 20 kV po dobu delší než 3 minuty.

Obuv je vyrobena z materiálů, které odpovídají příslušným částem normy EN ISO 20347:2012 z hlediska kvality a výkonu. Označení udává, že obuv je licencována v souladu s nařízením o OOP (viz níže):

- Výrobce: Viz podešev
- CE 2797: Viz svršek; Oznamovaný subjekt odpovědný za Modul D: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Nizozemsko
- UKCA 0086: Viz svršek; Schválený orgán UK pro modul D: BSI (0086), Davey Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Spojené království
- England RH1 4DP: Viz svršek; adresa kanceláře ve Spojeném království
- D-02625 Bautzen: Viz svršek; adresa kanceláře v EU
- EN ISO 20347:2012: Viz svršek; číslo evropské normy
- OB: Viz svršek; označuje, že bota splňuje základní požadavky normy EN ISO 20347:2012 pro celopolymerní (tj. celovstříkovanou) obuv
- Dvojité trojúhelníky: Viz svršek; označuje vhodnost pro práce pod napětím třídy 3 podle EN 50321-1:2018
- EN 50321-1:2018: Viz svršek; číslo normy pro elektroizolační obuv
- Class 1 AC: Viz svršek; vhodná pro práci pod napětím až do 7,5 kV AC (střídavý proud)
- Class 1 DC (pokud je uvedeno): Viz svršek; označuje dodatečné testování na jednosměrný proud, vhodná pro práci až do 11,25 kV DC
- Obdélníkový rámeček s označením Inspection data: Viz svršek; slouží k vyznačení data prvního použití
- SRC: Viz svršek; označuje odolnost proti uklouznutí jak na keramických dlaždicích s mýdlovým roztokem, tak na ocelovém povrchu s glycerolem
- Velikost (Size): Viz podešev; M / L / XL
- Datum výroby: Viz svršek; číslo týdne a rok

Je důležité, aby zvolená obuv byla vhodná pro požadovanou ochranu a pracovní prostředí. Vhodnost obuvi pro konkrétní úkol lze stanovit pouze na základě úplného posouzení rizik.

PÉČE O VÝROBEK

Zajistěte, aby byly všechny silné chemikálie nebo jiné typy znečištění z obuvi co nejdříve smyty. Pokud nejsou určité chemikálie, tuky a oleje odstraněny nebo pokud obuv není po použití pravidelně čišťena, může dojít k jejímu vážnému poškození. Proříznutá nebo poškozená obuv již nebude poskytovat stanovenou úroveň ochrany. Aby byla uživateli nadále zajištěna maximální ochrana, musí být jakákoli poškozená obuv okamžitě vyměněna. Při sušení nevystavujte boty teplotám přesahujícím 50 °C. Obal obuvi použitý k přepravě k zákazníkům je navržen tak, aby boty chránil až do jejich použití. Skladování při extrémních teplotách může ovlivnit jejich životnost a je třeba se mu vyhnout.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Dielektrická převlekací obuv Workmaster™ Dielectric Maxi-Overboot je vhodná pro použití pouze v teplotním rozsahu od -20 °C do +70 °C. Pro použití mimo tento rozsah je nutné použít jinou obuv. Obuv má skladovatelnost 10 let. Všechny boty, které zůstaly nepoužity po dobu 10 let, by měly být vyměněny. Datum výroby je jasně vyznačeno na svršku boty.

ÚDRŽBA

Datum prvního použití by mělo být zapsáno do rámečku označeného Inspection data. Boty je třeba před nošením vizuálně zkontrolovat na případné trhliny a oděry. Pokud došlo k poškození, musí být boty okamžitě nahrazeny novou testovanou/certifikovanou dielektrickou převlekací obuví.

Po 1 roce od prvního použití musí být boty elektricky přetestovány podle normy EN 50321-1:2018. Společnost Respirex International Ltd je registrovaná dle ISO 9001/2000 a disponuje laboratorii s akreditací UKAS. Podrobnosti o opětovném testování získáte u svého místního distributora. Dielektrické boty by měly být nahrazeny testovanou a certifikovanou elektroizolační obuví. Směsí a postupy použité při výrobě bot jsou specializované. Za žádných okolností by se při pracích pod napětím nebo v situacích, kdy hrozí vystavení živému elektrickému proudu nebo elektrickému poli, neměla používat necertifikovaná obuv.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě EU a UKCA pro obuv Workmaster™ Dielectric Maxi Overboot si můžete stáhnout na adrese:
www.workmasterboots.com/DOC

Výrobce:



Respirex International Limited
Unit F, Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road, Redhill, Surrey,
RH1 4DP, United Kingdom

Dovozce:



ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
tel: +420 466 330 782
www.elpom.cz

755007.151026



workMaster™

by RESPIREX

Specialist Protective Footwear

www.workmasterboots.com



RESPIREX™

Respirex International Limited
Unit F, Kingsfield Business Centre
Philanthropic Road
Redhill
RH1 4DP
UK

☎ +44 (0)1737 778600

✉ info@respirex.co.uk

🌐 www.respirex.com

Respirex GmbH
Wilthener Straße 32
Gebäude 4a
D-02625
Bautzen
Deutschland

☎ +49 (0)3591 5311290

✉ info@respirex.co.uk

🌐 www.respirex.com